



Numer obwodu	17	18	19	20	21	22	23	24	
Opis	TG-12	TG-13	TG-14	TG-15	TG-16	TG-17	TG-18	TG-19	
Moc [kW]/Prąd [A]	1,60	1,60	1,60	1,60	1,20	1,60	1,60	2,00	
Przewód	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	
Nazwa obwodu	Gniazda 230V pom. 0.3	Gniazda 230V pom. 0.3	Gniazda 230V pom. 0.3	Gniazda 230V pom. 0.3	Gniazda 230V pom. 0.3	Gniazda 230V pom. 0.3	Gniazda 230V pom. 0.3	Gniazda 230V pom. 0.3	

Zastrzegam wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.  
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,  
uzupełniony lub odstąpiony komuników, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

 PRACOWNIA ARCHYTEKTONICZNA		RAFAL OWCZAREK 39-200 DĘBICA UL. LIGEZÓW 4A TEL. 603 79 92 01	
Temat: BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
Inwestor: DEZAKO Sp. z o.o., ul. Kościuski 30, 39-200 Dębica			
Lokalizacja: dz. nr ewid. 2283/2, 2283/3 jedn. ewid. 181107-5 Gmina Przecław, obr. 0069 Tuszyna			Skala: ---
Przedmiot rysunku: SCHEMAT TABLICY TG			Data opracowania: lipiec 2018r.
Projektował:	inż. Paweł Piwowar upr.proj. nr E-117/02		
Sprawił:	mgr inż. Bartosz Budzik upr.proj. nr E-217/02		
			Nr rysunku: E3-3