



Numer obwodu	1	2	3	4	5	6	7	8	9	
Opis					TG-1	TG-2	TG-3	TG-4	TG-5	
Moc [kW]/Prqd [A]	58,41	--	--	--	1,38	1,22	1,19	1,19	0,63	
Przewód	YKY 5x35	--	--	--	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	YDYzo 3x1,5	
Nazwa obwodu	Zasilanie	Ochrona przepięciowa	Analizator parametrów sieci	--	Oswietlenie pom. 0.3	Oswietlenie pom. 0.3	Oswietlenie pom. 0.3	Oswietlenie pom. 0.3	Oswietlenie pom. 0.4	

Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przerysowany,
uzupełniany lub odtapiony komputernie, bez pisemnej zgody firmy KR Studio

<div><div>KR</div><div>STUDIO</div><div>PRACOWNIA ARCHITEKTURALNA</div></div>		RAFAL OW CZAREK 39-200 DĘBICA UL. LIGEŹÓW 4A TEL. 603 79 92 01	
Temat: BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ			
Inwestor: DEZAKO Sp. z o.o., ul. Kościuszką 30, 39-200 Dębica			
Lokalizacja: dz. nr ewid. 2283/2, 2283/3 jedn. ewid. 181107-5 Gmina Przecław, obr. 0069 Tuszyn		Skala: ---	Data opracowania: lipiec 2018r.
Przedmiot rysunku: SCHEMAT TABLICY TG			
Projektował: inż. Paweł Piwowar upr.proj. nr E-117/02	Nr rysunku: E3-1		
Sprawił: mgr inż. Bartosz Budzik upr.proj. nr E-217/02			