



Numer obwodu	25	26	27	28	29	30	31	32	
Opis	TG-20	TG-21	TG-22	TG-23	TG-24	TG-25	TG-26	TG-27	
Moc [kW]/Prąd [A]	2,80	2,40	1,20	1,20	1,20	1,60	1,20	1,60	
Przewód	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	YDYzo 3x2,5	
Nazwa obwodu	Gniazda 230V pom. 0.3	Gniazda 230V pom. 0.4	Gniazda 230V pom. 0.2, 0.13	Gniazda 230V pom. 0.11, 0.12	Gniazda 230V pom. 0.5, 0.17, 0.18	Gniazda 230V pom. 0.16	Gniazda 230V pom. 0.15	Gniazda 230V pom. 0.14	

Zastrzegam sobie wszelkie prawa wynikające z Ustawy o prawie autorskim.
Rysunek niniejszy nie może być w całości lub w części przysyłany,
używany lub kopiowany bez pisemnej zgody firmy KR Studio

		RAFAŁ OW CZAREK 39-200 DĘBICA UL. LIGEZÓW 4A TEL. 603 79 92 01	
		Temat: BUDOWA BUDYNKU USŁUGOWO-HANDLOWO-MAGAZYNOWEGO WRAZ Z NIEZBĘDNIĄ INFRASTRUKTURĄ TECHNICZNĄ Inwestor: DEZAKO Sp. z o.o., ul. Kościuszki 30, 39-200 Dębica	
Lokalizacja: dz. nr ewid. 2283/2, 2283/3 jedn. ewid. 181107, 5 Gmina Przecław, obr. 0069 Tuszyna		Skala: ---	
Przedmiot rysunku: SCHEMAT TABLICZY TG		Data opracowania: lipiec 2018r.	
Projektował: inż. Paweł Piwowar upr.proj. nr E-117/02		Nr rysunku: E3-4	
Sprawdził: mgr inż. Bartosz Budzik upr.proj. nr E-217/02			